

【資料8】 標準照度表

室名・用途等	標準照度(lx)
事務室	600
実験実習室	600
講義室	600
教官研究室	500
会議室	500
制御室	500
情報処理室	500
玄関・ホール	300
エレベータホール	300
書庫	200
電気室	150
機械室	150
倉庫	100
便所	100
浴室	100
湯沸室	100
更衣室	100
ロッカー室	100
廊下	100