

平成 16 年 9 月 27 日

## 金沢大学（宝町）総合研究棟改修施設整備等事業 要求水準書の変更箇所一覧

本日公表した要求水準書に関し、平成 16 年 8 月 2 日に公表した要求水準書（案）から変更した箇所は以下のとおりです。

### 【要求水準書】

（下線部が変更箇所）

頁	箇所	変更前	変更後
1	8 行目	平成 13 年に新病棟を開院し、引き続き、 <u>中央診病棟</u> の改築整備を行っている。	平成 13 年に新病棟を開院し、引き続き、 <u>中央診療棟</u> の改築整備を行っている。
10	13 行目	・各機器の耐久性や騒音……原則として屋内に設置する。	・各機器の耐久性や騒音……原則として屋内に設置する。 <u>やむをえず、屋外に設置する場合は、防音及び景観に考慮する。</u>
11	5 行目	・照度は、…… <u>JIS-Z-9110-89</u> による。	・照度は、…… <u>JIS-Z-9110-89</u> による。
11	10 行目	・廊下、階段及び便所においては人感センサーによる点滅を行う。	・廊下、階段及び便所においては人感センサーによる点滅 <u>及び調光</u> を行う。
12	(追加)		<u>エ 機械設備 (イ) 換気設備</u> ・熱、臭気、塵埃、湿度等の除去、及び室内快適性を確保する。
15	(追加)		イ施設主要機能要件 (ア) 解剖実習 <u>将来の I T 化に対応した基盤整備 (人体模型等を利用した実習等) に配慮した計画とする。</u>
18	10 行目	自動薬品注入設備を備えた <u>中和処理槽</u> を……。	自動薬品注入設備を備えた <u>処理槽</u> を……。

頁	箇所	変更前	変更後
26	8行目	動物の排水は既設の <u>中和槽</u> に・・・。	動物の排水は既設の <u>処理槽</u> に・・・。
30	〈追加〉		<u>(エ)コラボA研究室</u> ・ <u>医学部医学系研究科の大学院生及び研究生の数によって配分し、必要に応じて見直しを行う流動的研究スペースとする。</u>
30	(追加)		<u>(オ)コラボB実験室・研究室</u> ・ <u>各専攻特有のプロジェクト研究を行う。</u> ・ <u>1～2年毎に利用者の見直しを行う流動的実験・研究スペースとする。</u> ・ <u>標準パターンの実験室として計画し、利用形態に応じて利用者が必要な設備を付加する。</u>
30	1行目	<u>(エ)コラボC実験室・研究室</u>	<u>(カ)コラボC実験室・研究室</u>
30	8行目	<u>(オ)廊下</u>	<u>(キ)廊下</u>
30	11行目	<u>(カ)便所</u>	<u>(ク)便所</u>
30	15行目	<u>(キ)階段</u>	<u>(ケ)階段</u>
30	19行目	<u>(ク)リフレッシュルーム</u>	<u>(コ)リフレッシュルーム</u>
30	22行目	<u>(ケ)湯沸室</u>	<u>(サ)湯沸室</u>
30	26行目	<u>(コ)大会議室</u>	<u>(シ)大会議室</u>
35	下から12行目	<u>サ 施設整備期間中に・・・こと。</u>	削除
35	下から10行目	<u>シ 既存等の設備等の扱いについて</u>	<u>サ 既存等の設備等の扱いについて</u>
35	下から3行目	<u>ス 建設期間中の・・・する。</u>	<u>シ 建設期間中の・・・する。</u>

頁	箇所	変更前	変更後
75	下から1行目	・教育研究の補助業務において、業務上知り得た事項はこれを他に漏らしてはならない。	・教育研究の補助業務において、業務上知り得た事項 <u>及び個人情報</u> は <u>管理を徹底し、これを他に漏らしてはならない。</u>
75	(追加)		(4) その他、留意事項 ・ <u>解剖実習の補助業務及び法医解剖の補助業務における清掃業務は、通常の維持管理業務の清掃業務とは別に行う。</u>
76	(追加)		(3) 留意事項 ア共通 ・ <u>学校事務業務において、業務上知り得た事項及び個人情報は管理を徹底し、これを他に漏らしてはならない。</u>
76	下から8行目	・ <u>火葬手続きを行う大学、及び指定される市立火葬場との円滑かつ確実な連絡体制を構築し、火葬からの遺骨収拾、霊安室への遺骨の保管までを確実に実施すること。</u>	・ <u>火葬許可手続きを行う大学、及び指定される市立火葬場との円滑かつ確実な連絡体制を構築し、火葬場の手続き及び火葬からの遺骨収拾、霊安室への遺骨の搬送及び保管を確実に実施すること。</u>
76	下から5行目	・ <u>合同慰霊祭・遺骨返還式</u> の開催においては、・・・・。	・ <u>合同慰霊祭及び遺骨返還式</u> の開催においては、・・・・。
76	下から4行目	合同慰霊祭の会場は十全講堂及び記念館とし、移動のためのバス <u>(客席数40人程度)</u> 、献花 <u>(600～700本)</u> 、昼食 <u>(精進料理100人分程度)</u> 、お土産 <u>(饅頭、線香ろうそくセット等150人分程度)</u> を確実に準備すること。	合同慰霊祭 <u>及び遺骨返還式</u> の会場は十全講堂及び記念館とし、移動のためのバス、献花、昼食、お土産を確実に準備すること。
76	下から1行目	・ <u>合同慰霊祭・遺骨返還式</u> の開催は、・・・・すること。	・ <u>合同慰霊祭及び遺骨返還式</u> の開催は、・・・・すること。

頁	箇所	変更前	変更後
77	下から1行目	なお、参考として <u>系統解剖（解剖実習）関連フロー図を【資料17】に示す。</u>	なお、参考として「 <u>系統解剖（解剖実習）関連フロー図</u> 」及び「 <u>合同慰霊祭開催案内事務・同設営業業務について</u> 」を【資料17】及び【資料18】に示す。
78	(追加)		【別添資料一覧】 【資料18】「 <u>合同慰霊祭開催案内事務・同設営業業務について</u> 」
78	(追加)		【閲覧資料一覧】 「 <u>雨水排水資料</u> 」 「 <u>調査シート</u> 」 「 <u>合同慰霊祭・遺骨返還式写真</u> 」 「 <u>光熱水実績資料</u> 」

【別添資料】

頁	箇所	変更前	変更後
別表 1 P12・13 他			旧製薬化学科実験研究棟 A 棟 2 階～6 階部分の室別要求水準の見直し変更等。
別表 2 P19・20 他			旧製薬化学科実験研究棟 A 棟 2 階～6 階部分の装備・備品リストの見直し変更等。
資料 5	内部仕上表		旧薬学科実験研究棟、旧製薬化学科実験研究棟造作物欄見直し変更。
資料 5	機器撤去リスト表 7/16	【製薬化学科実験研究棟 機器撤去リスト表(電気)】	【製薬化学科実験研究棟 機器撤去リスト表(機械)】
資料 5	機器撤去リスト表 8/16・9/16・10/16		旧薬学科実験研究棟、旧製薬化学科実験研究棟見直し変更。
資料 7			旧製薬化学科実験研究棟 2 階～6 階 改修平面計画図の見直し変更。
資料 9			【設備計画資料】屋外給水等計画図、屋外排水計画図、屋外ガス等計画図の見直し変更。
資料 15	※の注釈	※執刀者が 1 名の場合に使用する本数等であり、・・・・。	※執刀者が 1 名(1 解剖体あたり)の場合に使用する本数等であり、・・・・。
資料 17			系統解剖(解剖実習)関連フロー図の変更。
資料 18	追加		合同慰霊祭開催案内事務・同設營業務について。

注) 頁及び箇所は要求水準書(案)のものとする。

要求水準書の頁は要求水準書(案)から変更されていますので、ご注意ください。